

Wylączny dystrybutor firmy HANSEN, USA

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA
- URZĄDZENIA


Nr AC 001.02

Schemat automatyzacji chłodnicy powietrza komory

Obieg pompowy, zasilanie dolne, odtajanie gorącymi parami od dołu.

Automatyzacja:

- 1) regulacji temperatury powietrza
- 2) odtajania



Dalsze objaśnienia

--- - Przewody elektryczne

□ - Zawór elektromagnetyczny z filtrem

▷ - Zawór zwrotny, przepływ →

⊗ - Zawór regulacyjny ręczny

✕ - Zawór odcinający ręczny

FM - Sterownik odtajania Frost Master FM-12 lub FM-72

Tp - Termostat z kapilarą

Tk - Termostat komorowy

ZP1 - Zespół przekaźnikowy

UWAGA: w zamrażalniach termostat komorowy, regulujący temperaturę powietrza, może być niepotrzebny.